

بسمه تعالی

ساختمانهای گلی (یا کاهگلی) روستایی در استان گیلان معمولاً با اسکلت چوبی با اندود کاه و گل و گاهی در یک یا دو طبقه ساخته شده و عموماً دارای کف های چوبی و مرتعش می باشند. با توجه به تعدد این گونه ساختمانها، دستورالعمل اجرایی لوله کشی گاز و گازرسانی به آنها به شرح ذیل مورد تصویب کمیته فنی و اجرایی کنترل تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان قرار گرفت:

- ۱- ساختمانهای گلی که متقاضی دریافت کنتور و انشعاب گاز هستند، می بایست جهت سکونت در حال استفاده باشند.
- ۲- سعی شود که وسایل گازسوز مورد استفاده در این ساختمانها به حداقل کاهش یابد.
- ۳- ترجیحاً جهت نصب دودکش در داخل دیوارهای گلی از رابط سیمانی استفاده شود.
- ۴- در صورت نصب آبگرمکن و اجاق گاز در یکی از فضاهایی که قرار است بعنوان آشپزخانه در نظر گرفته شود، ضمن در نظر گرفتن بحث تامین هوای احتراق، دودکش مناسب جهت آبگرمکن و همچنین خروجی مناسب جهت هود اجاق گاز در نظر گرفته شود.
- ۵- در مواقعی که ساختمان از اتاق و ایوان تشکیل شده باشد، نصب آبگرمکن و اجاق گاز در ایوان با مسدود نمودن سه طرف دیوار با مصالح غیر آتش گیر (مشابه سنگ بلوک یا آجر) بلامانع است. حداقل مقدار دیوارکشی در ضلع سوم (سمت حیاط)، می بایست ۱۲۰ سانتیمتر باشد.
- ۶- در صورت نصب آبگرمکن دیواری در ایوان طبقه بالا، آبگرمکن در داخل کابینت فلزی قرار گرفته و در مسیر فرار از حریق نیز نباشد.
- ۷- اجرای شیر روشنایی و شومینه در این ساختمانها ممنوع می باشد.
- ۸- به دلیل کاهگلی بودن ساختمانها، پایه های نگهدارنده لوله ها به شکل مناسب در نظر گرفته شده تا در اثر وزن لوله ها پایه ها خم نشود.
- ۹- سایر مقررات مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های کتابچه تکمیلی گاز استانی در خصوص این ساختمانها رعایت شود.

مرکز کنترل تاسیسات مکانیکی