

برآورد حداقل مصرف پکیج های گرمایشی دیواری گازسوز در نقشه گاز

با توجه به بررسی مصارف پکیج های گازسوز دیواری از روی جدیدترین کاتالوگ های شرکت های سازنده ، در ذیل حداقل مصرف این پکیج ها در ساختمانهای مسکونی ، تجاری و عمومی با ارتفاع حدود سه متر به شرح ذیل اصلاح می گردد :

| وضعیت نصب پکیج | | زیرینا |
|--|---|--------------------|
| در صورتی که پکیج دیواری نصب <u>نیابد</u> | در صورتی که پکیج دیواری نصب <u>باشد</u> | |
| 3 | 2.5 | $A \leq 100$ |
| 4 | 3 | $100 < A \leq 200$ |
| 5 | 4 | $200 < A \leq 300$ |

لازم به ذکر است در صورتیکه مصرف پکیج نصب شده از روی مشخصات فنی و کاتالوگ شرکت سازنده از مقادیر داده شده در جدول فوق بیشتر باشد ، ملاک ، ظرفیت و مصرف گاز پکیج نصب شده می باشد.

این مصارف برای کلیه نقشه هایی که از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۵ در سیستم ثبت می شوند ، می بایست اعمال شوند و اعمال این اصلاحیه برای نقشه های قبلی نیز بسته به نظر مهندس ناظر گاز دارد.

کمیته فنی و اجرایی

مرکز کنترل تاسیسات مکانیکی